

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы**

МУП «Красносулинские городские теплосети»

Количество листов: 11

Исполнитель работ по договору:

ООО «Центр энергосбережения и инновационных технологий»

Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 8А

тел./факс: (863) 268-75-53. 268-75-52

E-mail: np_zeit@mail.ru

Генеральный директор

ООО «Центр энергосбережения и
инновационных технологий»



А.П. Ковальчук

Директор

МУП «Красносулинские
городские теплосети»



А. И. Богатых

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
МУП "Красносулинские городские теплосети"**

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП "Красносулинские городские теплосети"
Местонахождение регулируемой организации	346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Metallургов 4а
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель – А.В. Лукьянов
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Красносулинского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	346350, Ростовская область, г.Красный Сулин, ул. Первомайская, 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Красносулинского городского поселения
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Директор
МУП «Красносулинские городские
теплосети»



А. И. Богатых

Инвестиционная программа
МУП "Красносулинские городские теплосети"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)										Остаток финансирования подключение	в т.ч. за счет платы за																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего Профинансировано к 2019	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя						в т.ч. по годам	в т.ч. по годам	в т.ч. по годам	в т.ч. по годам	в т.ч. по годам				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2019									2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.3	Строительство участка теплотрассы для переподключения потребителей от котельной № 05 по ул. Металлургов, 14а на БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская	Переподключение потребителей от котельной № 05 по ул. Металлургов, 14а на БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская	Тепловая сеть от котельной № 05 по ул. Металлургов, 14а до врезки в сеть БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская	Протяженность	тр.м.	-	240	2023	2023	5 360	-	0	0	0	0	5 360	-	-		
Всего по группе 2											14 508	0	0	0	0	0	14 508	0	0	

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																			
3.1.1	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 06 по ул. Братская, 16а	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 06 по ул. Братская, 16а	Протяженность	тр.м.	124	124	2019	2019	2103	-	2 103	0	0	0	0	-	-	
3.1.2	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 07 по ул. Гагарина, 86	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 07 по ул. Гагарина, 86	Протяженность	тр.м.	122	122	2019	2019	1970	-	1 970	0	0	0	0	-	-	
3.1.3	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	Протяженность	тр.м.	337	337	2019	2019	6409	-	6 409	0	0	0	0	-	-	
3.1.4	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 10 по ул. Новоселовская, 30а	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 10 по ул. Новоселовская, 30а	Протяженность	тр.м.	106	106	2019	2019	665	-	665	0	0	0	0	-	-	

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего Профинансировано к 2019	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам								
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.1.5	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 03 по ул. Победы, 13	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 03 по ул. Победы, 13	Протяженность	тр.м.	312	312	2021	2021	5400	-	0	0	5	0	0	-	-	
3.1.6	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 04 по ул. Советская, 1	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 04 по ул. Советская, 1	Протяженность	тр.м.	110	110	2021	2021	1901	-	0	0	1	0	0	-	-	
3.1.7	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 01 по ул. Ленина, 3а	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 01 по ул. Ленина, 3а	Протяженность	тр.м.	346	346	2022	2022	3516	-	0	0	0	3	0	-	-	
3.1.8	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 02 по ул. Ленина, 13а	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 02 по ул. Ленина, 13а	Протяженность	тр.м.	281	281	2023	2023	2884	-	0	0	0	0	2	-	-	
3.1.9	Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ-изоляции от котельной № 05 по ул. Металлургов, 14а	Высокий уровень физического износа, сверхнормативный срок эксплуатации	Тепловая сеть от котельной № 05 по ул. Металлургов, 14а	Протяженность	тр.м.	60	60	2023	2023	1135	-	0	0	0	0	1	-	-	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
3.2.1	Модернизация котельной № 09 по ул. Комарова, 1 - замена выработавших эксплуатационный ресурс котлов КВГ-6,5 (2 шт.) на новые, автоматизация и диспетчеризация	Замена морально и физически устаревших котлов, имеющих значительный износ обмуровки, сокращение эксплуатационных расходов	Котельная № 09 по ул. Комарова, 1	Мощность	Гкал/час	13,00	10,20	2019	2019	13812	-	13	0	0	0	0	-	-	
3.2.2	Реконструкция котельной № 10 по ул. Новоселовская, 30а	Снижение уровня морального и физического износа	Котельная № 10 по ул. Новоселовская, 30а	Мощность	Гкал/час	1,30	0,81	2019	2019	6769	-	6	0	0	0	0	-	-	

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		в т.ч. по годам												
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2019				2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3.2.3	Реконструкция котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а с переподключением потребителей от котельной № 07 по ул. Гагарина, 86	Переподключением потребителей от котельной № 07 по ул. Гагарина, 86, находящейся в радиусе эффективного теплоснабжения котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	Котельная № 08 по ул. Гагарина, 6а	Мощность	Г кал/час	3,87	4,42	2020	2020	32397	-	0	32	0	0	0	0	-	-	
3.2.4	Реконструкция котельной № 06 по ул. Братская, 16а	Снижение уровня морального и физического износа	Котельная № 06 по ул. Братская, 16а	Мощность	Г кал/час	5,61	5,98	2021	2021	32106	-	0	0	32	0	106	0	0	-	
3.2.5	Установка БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская, 1 для переподключения потребителей от котельной № 04 по ул. Советская, 1, № 02 по ул. Ленинна, 13а и № 05 по ул. Металлургов, 14а, выработавших эксплуатационный ресурс на новую БМК	Переподключение потребителей от котельных № 04 по ул. Советская, 1, № 02 по ул. Ленинна, 13а и № 05 по ул. Металлургов, 14а, выработавших эксплуатационный ресурс на новую БМК	ул. Советская, 1	Мощность	Г кал/час	-	5,64	2022	2022	45266	-	0	0	0	0	45	0	266	0	
3.2.6	Установка БМК в районе котельной № 03 по ул. Победы, 13 для переподключения потребителей от котельной № 03 по ул. Победы, 13 и № 01 по ул. Ленинна, 3а	Переподключение потребителей от котельных № 03 по ул. Победы, 13 и № 01 по ул. Ленинна, 3а, выработавших эксплуатационный ресурс на новую БМК	ул. Победы, 13	Мощность	Г кал/час	-	2,76	2023	2023	23326	-	0	0	0	0	0	23	326	0	
Всего по группе 3											179	0	31	32	39	48	27	0	0	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения											660		728	397	407	782	346			
4.1	Установка котлов наружного размещения для переподключения потребителей (РДК) от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	Переподключением потребителей на удаленном участке теплотрассы с целью сокращения потерь, оптимизации радиуса теплоснабжения	Котлы наружного размещения в районе РДК	Мощность	Г кал/час	-	0,55	2020	2020	6871	-	0	6	0	0	0	0	-	-	
Всего по группе 4											6871	-	0	6871	0	0	0	0	-	-
6																				

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)										Остаток финансирования подключение	в т.ч. за счет платы за
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			в т.ч. по годам											
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2019	2020	2021	2022	2023							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения																						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																						
5.1.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
5.2.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Всего по группе 5											-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ИТОГО по программе											204	0	31	39	39	48	41	0	0			
											039		728	268	407	782	854					

Директор
МУП «Красносудлинские городские теплосети»

А. И. Богатых



Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Красносулинские городские теплосети"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения						
					в т.ч. по годам реализации						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	165,6	1898,0	1890,1	2026,7	1834,3	1981,1	2138,1	1262,9	
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3768	4158	4091	4000	3981	3972	3946	3811	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	7,25%	7,86%	7,7%	7,5%	7,6%	7,5%	7,5%	7,3%	
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	7,7	6,25	6,2	6,0	6,0	5,99	5,96	5,77	
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


Директор
МУП «Красносулинские городские теплосети»



А. И. Богатых

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
МУП "Красносулинские городские теплосети"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей								Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Котельная № 01 по ул. Ленина, 3а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2	Котельная № 02 по ул. Ленина, 13а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Котельная № 03 по ул. Победы, 13	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
4	Котельная № 04 по ул. Советская, 1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
5	Котельная № 05 по ул. Металлургов, 14а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
6	Котельная № 06 по ул. Братская, 16а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
7	Котельная № 07 по ул. Гагарина, 86	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
8	Котельная № 08 по ул. Гагарина, 6а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
9	Котельная № 09 по ул. Комарова, 1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
10	Котельная № 10 по ул. Новоселовская, 30а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
11	Котельная № 11 по ул. Матросова, 34	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
12	БМК в районе котельной № 03 по ул. Победы, 13 для переподключения потребителей от котельной № 03 по ул. Победы, 13 и № 01 по ул. Ленина, 3а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
13	БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская, 1 для переподключения потребителей от котельной № 04 по ул. Советская, 1, № 02 по ул. Ленина, 13а и № 05 по ул. Металлургов, 14а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
14	КНР для переподключения потребителя (РДК) от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
15	Тепловая сеть от котельной № 01 по ул. Ленина, 3а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
16	Тепловая сеть от котельной № 02 по ул. Ленина, 13а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
17	Тепловая сеть от котельной № 03 по ул. Победы, 13	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
18	Тепловая сеть от котельной № 04 по ул. Советская, 1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
19	Тепловая сеть от котельной № 05 по ул. Металлургов, 14а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
20	Тепловая сеть от котельной № 06 по ул. Братская, 16а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
21	Тепловая сеть от котельной № 07 по ул. Гагарина, 86	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
22	Тепловая сеть от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
23	Тепловая сеть от котельной № 09 по ул. Комарова, 1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
24	Тепловая сеть от котельной № 10 по ул. Новоселовская, 30а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
25	Тепловая сеть от котельной № 11 по ул. Матросова, 34	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
26	Тепловая сеть от БМК в районе котельной № 03 по ул. Победы, 13 и № 01 по ул. Ленина, 3а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
27	Тепловая сеть от БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская, 1 для переподключения потребителей от котельной № 04 по ул. Советская, 1, № 02 по ул. Ленина, 13а и № 05 по ул. Металлургов, 14а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
28	Тепловая сеть от КНР для переподключения потребителя (РДК) от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-



Директор МУП «Красносулинские городские теплосети»

А. И. Богатых

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности										Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям										
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Текущее значение					Плановое значение					
		Текущее значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Текущее значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Текущее значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Котельная № 01 по ул. Ленина, 3а	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная № 02 по ул. Ленина, 13а	173,6	173,6	173,6	173,6	173,6	173,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Котельная № 03 по ул. Победы, 13	173,8	173,8	173,8	173,8	173,8	173,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Котельная № 04 по ул. Советская, 1	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Котельная № 05 по ул. Металлургов, 14а	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Котельная № 06 по ул. Братская, 16а	174,0	174,0	174,0	167,2	157,0	157,0	157,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Котельная № 07 по ул. Гагарина, 86	175,3	175,3	175,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Котельная № 08 по ул. Гагарина, 6а	174,1	174,1	167,3	157,0	157,0	157,0	157,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Котельная № 09 по ул. Комарова, 1	156,7	156,1	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Котельная № 10 по ул. Новоселовская, 30а	175,3	168,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Котельная № 11 по ул. Матросова, 34	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	БМК в районе котельной № 03 по ул. Победы, 13 для переподключения потребителей от котельной № 03 по ул. Победы, 13 и № 01 по ул. Ленина, 3а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская, 1 для переподключения потребителей от котельной № 04 по ул. Советская, 1, № 02 по ул. Ленина, 13а и № 05 по ул. Металлургов, 14а	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0	157,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	КНР для переподключения потребителя (РДК) от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	0,0	0,0	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Тепловая сеть от котельной № 01 по ул. Ленина, 3а	-	-	-	-	-	-	-	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	211,4	211,4	211,4	211,4	126,9	94,8	0,0
16	Тепловая сеть от котельной № 02 по ул. Ленина, 13а	-	-	-	-	-	-	-	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	165,6	0,0
17	Тепловая сеть от котельной № 03 по ул. Победы, 13	-	-	-	-	-	-	-	1,61	1,61	1,61	1,50	1,50	1,50	1,50	384,3	384,3	384,3	358,7	320,3	192,2	0,0
18	Тепловая сеть от котельной № 04 по ул. Советская, 1	-	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	1,63	1,58	1,58	1,58	1,58	306,5	306,5	306,5	297,3	113,5	0,0	0,0
19	Тепловая сеть от котельной № 05 по ул. Металлургов 14а	-	-	-	-	-	-	-	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	255,4	255,4	255,4	255,4	255,4	153,2	0,0
20	Тепловая сеть от котельной № 06 по ул. Братская, 16а	-	-	-	-	-	-	-	1,51	1,51	1,47	1,43	1,43	1,43	1,43	625,2	612,1	592,5	592,5	592,5	592,5	592,5
21	Тепловая сеть от котельной № 07 по ул. Гагарина, 86	-	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	1,55	0,86	0,00	0,00	0,00	228,9	218,2	121,4	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Тепловая сеть от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	-	-	-	-	-	-	-	1,36	1,36	1,26	1,11	1,64	1,64	1,64	532,5	496,1	522,5	643,9	643,9	643,9	643,9
23	Тепловая сеть от котельной № 09 по ул. Комарова, 1	-	-	-	-	-	-	-	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1187,1	1187,1	1187,1	1187,1	1187,1	1187,1	1187,1
24	Тепловая сеть от котельной № 10 по ул. Новоселовская, 30а	-	-	-	-	-	-	-	1,96	1,96	1,87	1,73	1,73	1,73	1,73	149,0	141,9	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1
25	Тепловая сеть от котельной № 11 по ул. Матросова, 34	-	-	-	-	-	-	-	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
26	Тепловая сеть от БМК в районе котельной № 03 по ул. Победы, 13 для переподключения потребителей от котельной № 03 по ул. Победы, 13 и № 01 по ул. Ленина, 3а	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	478,3	
27	Тепловая сеть от БМК в районе котельной № 04 по ул. Советская, 1 для переподключения потребителей от котельной № 04 по ул. Советская, 1, № 02 по ул. Ленина, 13а и № 05 по ул. Металлургов, 14а	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,27	0,0	0,0	0,0	297,3	470,5	750,8	
28	Тепловая сеть от КНР для переподключения потребителя (РДК) от котельной № 08 по ул. Гагарина, 6а	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,0	0,0	10,4	25,9	25,9	25,9	25,9

Директор МУП «Красносулинские городские теплосети»

А. И. Богатых



Финансовый план
МУП "Красносулинские городские теплосети"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы				
		Производство и передача тепловой энергии		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	174 335	174 335	28 588	33 278	34 510	41 877	36 083
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	174 335	174 335	28 588	33 278	34 510	41 877	36 083
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	174 335	174 335	28 588	33 278	34 510	41 877	36 083

Директор
МУП «Красносулинские городские
теплосети»



А. И. Богатых